



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 477/13

21 февраля 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 06/11-р от 15 января 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Детская ул., д. 26; д. 30; Большой пр., д. 89; 12-я линия, д. 19; Беринга ул., д. 24, корп. 1, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, КПП 780101001.

ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008 г.

С участием

Заместитель начальника
Уполномоченный

УСТАНОВИЛ

14 января 2013 года в ходе проведения проверки по государственному контролю соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила) по адресам: Санкт-Петербург, Детская ул., д. 26; д. 30; Большой пр., д. 89; 12-я линия, д. 19; Беринга ул., д. 24, корп. 1, специалистом 1 категории отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Приваловым С.В. выявлены следующие нарушения пунктов Правил:

ул. Детская, д. 26

- Выявлено отсутствие (утрачено) участок водосточной трубы на фасаде здания - нарушен п. 4.6.1.26. Правил.

- Необеспеченно искусственное электроосвещение подвального помещения - нарушены п. 4.1.3. Правил.

- Выявлено отсутствие (утрачено) участков теплоизоляции на системе трубопровода Ц.О. в подвальном помещении - нарушен п. 5.2.22. Правил.

- Выявлено захламление подвального помещения строительным и бытовым мусором - нарушены п. 3.4.1. Правил.

- Выявлены коррозированные участки трубопровода холодного водоснабжения жилого дома, расположенные в подвальном помещении, (имеются утечки из трубопровода) - нарушены п. 5.8.3. Правил.

ул. Детская, д. 30

- Выявлено разрушение основания балконов жилого многоквартирного дома - нарушены п. 4.2.1.5. Правил.