



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 78/13

17 января 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 06/400-р от 13 декабря 2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д. 3; Нахимова ул., д. 14/41; Гаванская ул. д. 49/1; 13-я линия, д. 2/19, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, КПП 780101001, ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008 г.

С участием Нарушитель не явился. Извещен.

УСТАНОВИЛ

10 декабря 2012 года в ходе проведения проверки по государственному контролю соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила) по адресам: Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д. 3; Нахимова ул., д. 14/41; Гаванская ул. д. 49/1; 13-я линия, д. 2/19, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Пономаревой Т.Ю. выявлены следующие нарушения пунктов Правил:

1 Среднегаванский пр., д.3

- допущено увлажнение чердачного перекрытия, конденсат на кровельном железе, следы длительных протечек на стропильной системе, чем нарушены п. 4.6.1.1.; 4.6.1.28.; 4.6.2.1.; 4.10.2.1. Правил
- в чердачном помещении отсутствует частично изоляция труб верхнего розлива, чем нарушены п.4.6.1.1.; 4.6.1.26. Правил
- отсутствуют ходовые доски и переходные мостики (настилы) для перехода через трубы верхнего розлива ц/о, чем нарушены п.п.3.3.3.; 5.7.3. Правил
- после окончания работ по ремонту кровли не убраны строительные материалы и мусор в чердачном помещении, чем нарушен п.4.6.1.18. Правил
- канализационная вытяжка не выведена за пределы чердачного помещения, чем нарушен п.4.6.1.27. Правил
- не обеспечен сброс с кровли дома сосулек, чем нарушен п.3.6.14. Правил
- не устранены дефекты системы водоотвода, отсутствуют нижние звенья водосточной трубы во дворе, справа от арки со стороны ул. Шевченко, чем нарушены п.4.6.4.1. Правил
- не очищен козырек от снега над входом на л/к, где кв.54, чем нарушен п.4.6.1.23. Правил