



ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8

Большой проспект В.О., дом 42
Санкт-Петербург, 199034
Тел. (812) 240-48-61, факс (812) 240-48-60

29.05.2020 № 08/0852-20
на _____ от _____

ООО "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

Самсонов АМ
Кармаза ВА
АДС 74 1, 2
[Signature]

ООО «Жилкомсервис № 1
Василеостровского района»
Вх. № 1062
« » 10.06 2020 г.

О проведении ТО ВДГО

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

**О проведении технического обслуживания
по договору № 8.ВД.00010 от 01.01.2010 г.**

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и (или) ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в июле согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время
г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 33, литера А	06.07.2020	11:00-15:00
199106, г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 29, литера А	06.07.2020	11:00-15:00
199106, г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 17, литера В	07.07.2020	11:00-15:00
199106, г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 17, литера А	07.07.2020	11:00-15:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 33, литера А	07.07.2020	15:00-20:00
199106, г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 27, литера А	07.07.2020	11:00-15:00
199106, г.Санкт-Петербург, Опочинина улица, дом 21, литера А	07.07.2020	11:00-15:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 31, литера А	08.07.2020	11:00-15:00
г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 29, литера А	08.07.2020	15:00-20:00
г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 27, литера А	09.07.2020	11:00-15:00
г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 25/84, литера А	09.07.2020	15:00-20:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 23, литера А	10.07.2020	11:00-15:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 19, литера А	10.07.2020	11:00-15:00
г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 22, литера А	13.07.2020	11:00-15:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 19, литера Б	14.07.2020	11:00-15:00
199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 21, литера А	15.07.2020	11:00-20:00


Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:



Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
Разборка и смазка кранов;
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

**Начальник участка по эксплуатации
и ремонту внутридомового газового
оборудования № 3**



А.А.Головин