

Сводка отключений домов по организации 4-й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - жилым

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживаюци	Организации	Адреса домов	Тип соб	
		Место	Дефект					%	Дата, время подкл.
								план.	факт.
06.02.22 11:30	ЦО	ЛИНИЯ 12-Я В.О. Д.17	80 ПРЯМОЙ	1 1/0 5	ЖКС1 Уч2	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Работающая:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19	ТЕХ 100	06.02.22 21:00 06.02.22 16:35
07.02.22 11:00	ЦО	НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.41	500 ПРЯМОЙ Теплоисточник:ТЭЦ-7 с прекращением циркуляции	12 8/4 30	ЖКС1 ВО ЖКС1 Уч3	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Работающая:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3; КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2; НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2; БЕРИНГА УЛ. 34; НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1; НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4	ТЕХ 100	08.02.22 18:00 08.02.22 17:20
07.02.22 11:00	ГВС	НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.41	500 ПРЯМОЙ Теплоисточник:ТЭЦ-7 с прекращением циркуляции	12 8/4 21	ЖКС1 ВО ЖКС1 Уч3	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Работающая:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3; КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2; НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2; БЕРИНГА УЛ. 34; НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1; НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4	ТЕХ 100	08.02.22 07:00 08.02.22 08:30
10.02.22 12:20	ЦО	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96	250 ПРЯМОЙ Теплоисточник:ТЭЦ-7	3 3/0 11	ЖКС1 Уч1	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Работающая:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94	ТЕХ 100	11.02.22 06:00 10.02.22 23:50
16.02.22 11:00	ГВС	НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4	ТЕПЛОТРАССА 80 ПРЯМОЙ Теплоисточник:ТЭЦ-7	3 1/2 4	ЖКС1 Уч3	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Работающая:4-й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4	ТЕХ 100	16.02.22 21:00 16.02.22 15:36
25.02.22 13:20	ЦО	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.85		1 1/0	ЖКС1 Уч1	Виновная:4-й Р-ОН Т/СЕТИ	ДЕТСКАЯ УЛ. 11	ТЕХ 100	26.02.22 10:00 25.02.22 20:15

Сводка отключений домов по организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - жилым

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживающей	Организации	Адреса домов		Дата, время подкл.	
		Место	Дефект				план.	факт.		
		300 ПРЯМОЙ		7		Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ				
28.02.22 11:00	ЦО	НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ Теплоисточник:ТЭЦ-7		2 2/0 10	ЖКС1 УчЗ	НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3 Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ			01.03.22 03:00	28.02.22 21:26

Итого:

Ответственная организация	ХВС		ГВС		ЦО		ЛО		СЭС		КАН		ГТС		АПЗ		ПЗУ		ВСЕГО		
	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. ведом	
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ	0	0	15	2	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	7
	0	0	9	6	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	10
ИТОГО	0	0	15	2	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	7
	0	0	9	6	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	10

Дежурный диспетчер _____, Старший диспетчер _____, Инженер _____, Начальник _____ 01.03.2022 8:52:35

Сводка отключений домов по организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - ЖИЛЫМ

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживающей	Организации	Адреса домов	Тип соб		Дата, время подкл.	
		Место	Дефект					%	план.	факт.	
21.02.22 01:00	ХВС	ЛИНИЯ 19-Я В.О. Д.14/54 ВОДОВОД Д 100		1 1/0 4	ЖКС1 Уч2	Виновная:ВОДОКАНАЛ Работающая:ВОДОКАНАЛ Ответствен.:ВОДОКАНАЛ	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15	ТЕХ 100	21.02.22 07:00	21.02.22 05:00	

Итого:

Ответственная организация	ХВС		ГВС		ЦО		ЛО		СЭС		КАН		ГТС		АППЗ		ПЗУ		ВСЕГО		
	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. ведом	
																					дома мун
ВОДОКАНАЛ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ИТОГО	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Дежурный диспетчер _____, Старший диспетчер _____, Инженер _____, Начальник _____ 01.03.2022 8:53:02

Сводка отключений домов по организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - жилым

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживающей	Организации	Адреса домов	Тип соб %	Дата, время подкл.	
		Место	Дефект						план.	факт.
04.02.22 11:00	СЭС	ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.46	РАБОТА НА ТП Теплоисточник: ТП-1490	1 1/0 6	ЖКС1 Уч2	Виновная: КАБ.СЕТЬ Работающая: КАБ.СЕТЬ Ответствен.: КАБ.СЕТЬ	ГАВАНСКАЯ УЛ. 46	ТЕХ 100	04.02.22 18:00	04.02.22 17:00
06.02.22 11:10	СЭС	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.62 КВ.68 НА В ВОДЕ НА ЗЕЛЕННОЙ ФАЗЕ 178 вольт Теплоисточник: ТП-1247, ТП-1488 СЛАБОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, МЕРЦАНИЕ ПО КВАРТИРАМ ДОМУ, КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТАЕТ. ДИАГНОСТИКА ДО 16 ЧАС		1 1/0 5	ЖКС1 Уч2	Виновная: КАБ.СЕТЬ Работающая: КАБ.СЕТЬ Ответствен.: КАБ.СЕТЬ	БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62	ПРО 100	06.02.22 16:00	06.02.22 16:00
14.02.22 10:00	СЭС	ЛИНИЯ 12-Я В.О. Д.11 дефект в ТП 1224 Теплоисточник: ТП-1224, ТП-1455		1 1/0 8	ЖКС1 Уч2	Виновная: КАБ.СЕТЬ Работающая: КАБ.СЕТЬ Ответствен.: КАБ.СЕТЬ	ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19	АВ 100	14.02.22 18:00	14.02.22 18:00
19.02.22 18:37	СЭС	МОРСКАЯ НАБ. Д.17 ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ Теплоисточник: ТП-1113 передано Никитину в каб.сеть		3 3/0 1	ЖКС1 Уч3	Виновная: КАБ.СЕТЬ Работающая: КАБ.СЕТЬ Ответствен.: КАБ.СЕТЬ	МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; МОРСКАЯ НАБ. 17	АВ 100	19.02.22 22:00	19.02.22 19:30
21.02.22 10:00	СЭС	МОРСКАЯ НАБ. Д.9 АВАРИЯ НА ТП Теплоисточник: ТП-1100, ТП-1101		1 0/1 8		Виновная: КАБ.СЕТЬ Работающая: КАБ.СЕТЬ Ответствен.: КАБ.СЕТЬ	МОРСКАЯ НАБ. 9	РЕМ 100	21.02.22 18:00	21.02.22 18:00

Итого:

Ответственная организация	ХВС		ГВС		ЦО		ЛО		СЭС		КАН		ГТС		АППЗ		ПЗУ		ВСЕГО		
	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. вед	дома мун	откл. ведом	

Сводка отключений домов по организации ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О. Р-на" за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - жильцам

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживающей	Организации	Адреса домов	Тип соб		
		Место	Дефект					%	план.	факт.
02.02.22 11:03	ХВС	ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.33 КВ.6		1 1/0 3	ЖКС1 Уч2	Винтовая:ЖКС-1 Уч-2 Работающая:ООО Ответствен.:ООО	ГАВАНСКАЯ УЛ. 33	ПЛА 100	02.02.22 16:00	02.02.22 14:00
03.02.22 12:30	ХВС	КВАРТИРА ДЕФЕКТ СТОЯКА ХВС ЗАМЕНА УЧАСТКА СТОЯКА ХВС		2 2/0 3	ЖКС1 Уч2	Винтовая:ЖКС-1 Уч-3 Работающая:ЖКС-1 Уч-3 Ответствен.:ООО	ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,33	АВ 100	03.02.22 17:00	03.02.22 15:30
10.02.22 12:17	ХВС	СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.10 КВ.48		1 1/0 4	ЖКС1 Уч1	Винтовая:ЖКС-1 Уч-1 Работающая:ЖКС-1 Уч-1 Ответствен.:ООО	СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10	ПРО 100	10.02.22 17:00	10.02.22 16:30
10.02.22 12:17	ГВС	СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.10 КВ.48		1 1/0 5	ЖКС1 Уч1	Винтовая:ЖКС-1 Уч-1 Работающая:ЖКС-1 Уч-1 Ответствен.:ООО	СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10	ПРО 100	10.02.22 17:00	10.02.22 17:00
14.02.22 14:30	ЦО	НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.13 ПОДВАЛ ТЕЧЬ РОЗЛИВА ЦО В ПОДВАЛЕ Теплоисточник:ТЭЦ-7 ПРОВОДЯТСЯ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ С Ю И ГВС		1 1/0 5	ЖКС1 Уч1	Винтовая:ООО "ЖИЛКОМСЕРВ Работающая:ООО Ответствен.:ООО	НАЛИЧНАЯ УЛ. 13	ПРО 100	14.02.22 20:00	14.02.22 19:48
14.02.22 14:30	ГВС	НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.13 ПОДВАЛ ТЕЧЬ РОЗЛИВА ЦО В ПОДВАЛЕ Теплоисточник:ТЭЦ-7 ПРОВОДЯТСЯ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ С Ю И ГВС		1 1/0 5	ЖКС1 Уч1	Винтовая:ООО "ЖИЛКОМСЕРВ Работающая:ООО Ответствен.:ООО	НАЛИЧНАЯ УЛ. 13	ПРО 100	14.02.22 20:00	14.02.22 19:48
22.02.22 10:24	ЦО	КОСАЯ ЛИНИЯ Д.24/25		1 0/1	ЖКС1 Уч1	Винтовая:ЖКС-1 Уч-1	КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25	ПРО 100	22.02.22 17:00	22.02.22 17:00

Сводка отключений домов по организации ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О. Р-на" за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 по домам - обслуживаемым - ЖИЛЫМ

Дата и время откл.	Сист	Адрес дефекта		Кол-во домов/ часов	Сортировка по организациям обслуживающие	Организации	Адреса домов	Тип соб		Дата, время подкл.	
		Место	Дефект					%	план.	факт.	
		ПОДВАЛ	ДЕФЕКТ СТОЯКА Ц/О	7		Работающая:ООО					
			ЗАМЕНА РОЗЛИВА СТОЯКА Ц/О			Ответствен.:ООО					
22.02.22 10:32	ХВС	ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17		1 1/0	ЖКС1 Уч2	Виновная:ЖКС-1 Уч-2	ШЕВЧЕНКО УЛ. 17	ПРО 100	22.02.22 16:00	22.02.22 16:00	
		ПОДВАЛ	ДЕФЕКТ РОЗЛИВА ХВС	6		Работающая:ООО					
			СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЗАМЕНА РОЗЛИВА ХВС С ЧЕНИЕМ ХВС и ГВС			Ответствен.:ООО					
22.02.22 10:32	ГВС	ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17		1 1/0	ЖКС1 Уч2	Виновная:ЖКС-1 Уч-2	ШЕВЧЕНКО УЛ. 17	ПРО 100	22.02.22 16:00	22.02.22 16:00	
		ПОДВАЛ	ДЕФЕКТ РОЗЛИВА ХВС	6		Работающая:ООО					
			СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЗАМЕНА РОЗЛИВА ХВС С ЧЕНИЕМ ХВС и ГВС			Ответствен.:ООО					

Итого:

Ответственная организация	ХВС		ГВС		ЦО		ЛО		СЭС		КАН		ГТС		АППЗ		ПЗУ		ВСЕГО	
	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед	откл.	вед
	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун	дома мун
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.	5	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
	5	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1

Анализ заявок с 01.02.2022 по 28.02.2022 кроме заявок ГКУ "ГМЦ" только аварийных

Организация	КАН		ХВС		ГВС		ЦО		СЭС		ЛО		ПЗУ		АВАР		КРОВ		ГТС		СВАР		ИТОГО		
	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	пост	вып	
/	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
ЖКС1ВО/	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
ЖКС1У41/	26	26	19	19	8	8	33	33	20	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	111	111	
ЖКС1У42/	8	8	27	27	3	3	13	13	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	
ЖКС1У43/	29	29	43	43	10	10	12	12	23	23	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121	
ВСЕГО	66	66	92	92	23	23	60	60	77	77	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	337	337	

Дежурный диспетчер _____, Старший диспетчер _____, Инженер _____ 01.03.2022 9:02:27

Анализ заявок с 01.02.2022 по 28.02.2022 кроме заявок ГКУ "ГМЦ"

Организация	КАН		ХВС		ГВС		ЦО		СЭС		ЛО		ПЗУ		АВАР		КРОВ		ГГС		СВАР		ИТОГО		
	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	ПОСТ	ВЫП	
/	3	3	4	4	2	2	5	5	4	4	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
ЖКС1ВО/	2	2	4	4	1	1	7	7	1	1	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	37	37
ЖКС1Уч1/	58	58	57	57	24	24	166	166	51	51	5	5	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	483	483
ЖКС1Уч2/	44	44	64	64	19	19	65	65	74	74	9	9	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	451	451
ЖКС1Уч3/	53	53	114	114	34	34	97	97	92	92	40	40	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	591	591
ВСЕГО	160	160	243	243	80	80	340	340	222	222	72	72	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	1612	1612

Дежурный диспетчер _____, Старший диспетчер _____, Инженер _____ 01.03.2022 9:03:21