



ООО "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8

Большой проспект В.О., дом 42
Санкт-Петербург, 199034
Тел. (812) 240-48-61, факс (812) 240-48-60

02.03.2022 № 08/0215-22
на _____ от _____

Кареева ВА
дом 79-1, 2; ABC
Жилкомсервис

Уведомление

Сообщаю вам, что при выполнении ТО ВДГО в рамках заключенного договора №8.ВД.00010 от 01.01.2010 выявлено: жильцами нарушены требования нормативных документов по проектированию и эксплуатации систем газопотребления.

На основании выше изложенного будет осуществлён выход для проверки устранения нарушений. В случае не устранения будут проведены работы по отключению. При не обеспечении доступа в указанное время, газоснабжение будет приостановлено на вводе в квартиру.

Прошу вас организовать оповещение жильцов квартир и участие вашего представителя при выполнении работ по следующим адресам:

09.03.2022 с 14:00 до 17:00

1. **Наличная ул. д.14 кв.80** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери)
2. **Наличная ул. д.23 кв.30, 63** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери); переустройство сети газопотребления с нарушениями (отключающее устройство в туалете, г/ш через стену)
3. **Наличная ул. д.25/84 кв.5, 48** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери)
4. **Наличная ул. д.29 кв.62** – дымоотведение с ВПП соединено через тройник с вытяжкой на ПП и выведено в неустановленный канал
5. **Наличная ул. д.31 кв.16** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери)
6. **Нахимова ул. д.2/30 кв.56** – переустройство сети газопотребления с нарушениями (г/пр из медной трубы)
7. **Карташихина ул. д.19 кв.125** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери)


ООО «Жилкомсервис № 1
Василеостровского района»
Вх. № 321
« 03.03. 2022 г.



10.03.2021 с10:00 до14:00

1. **Наличная ул. д.5 кв.9** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери); переустройство сети газопотребления с нарушениями (отключающее устройство в туалете, г/ш через стену)
2. **Наличная ул. д.7 кв.1, 24, 41** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери)
3. **Среднегаванский пр. д.9 кв.16** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери, нет доступа к вент.каналу или он отсутствует)
4. **Среднегаванский пр. д.14 кв.22** – перенос газового оборудования (ВПГ) с проектного места в помещение кухни (самовольное)
5. **Шевченко ул. д.11 кв.20** – отсутствует приток воздуха в количестве необходимом для полного сжигания газа (нет подреза внизу двери или решётки в стене/двери); переустройство сети газопотребления с нарушениями (г/пр по полу)

Начальник участка по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования № 3



А.А. Головин

С.А.Непостаев 240-48-71