

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Шкиперский проток, д.14, к.19 т.901-83-01 факс 901-83-00

«12» апреля 2022 г.

Кому:

ГКУ «ЖА Василеостровского района»
Управляющим компаниям
Потребителям по принадлежности
Администрации Василеостровского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 272

4-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что на тепловых сетях, находящихся на балансе абонента по адресу: Детская ул., д.15, корп.2, лит.А, обнаружено повреждение и отключен подающий трубопровод р/с Северная ввод от ТК-39 право с 16:20час. 12.04.2022г.

Вам необходимо устранить технологическое нарушение на тепловых сетях в нормативные сроки.

На данном вводе запитано 3 здания (2 детских, 1 жилое)

Детская ул., 15, к.2, лит.А; 15, лит.Б; 17а

Детская, 17а - СПГАХЛ им. Б.В.Иогансона

Детская, 15, лит.Б - ГБДОУ детский сад № 12

Абонентам необходимо закрыть задвижку №1 в ИТП.

Резервирование теплоснабжение возможно осуществлять путем замены теплоносителя в системе(ах) теплопотребления из обратного трубопровода.

Назначить ответственных дежурных, вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции), при отрицательных температурах наружного воздуха производить однократную замену воды в системах отопления (вентиляции), при снижении температуры теплоносителя в системах отопления до 30°C (но не реже 1 раза в 4-5 часов).

Прошу оповестить население, арендаторов и собственников помещений об ограничении теплоснабжения.

При отсутствии коммерческих узлов учета, ограничение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию.

О времени окончания работ сообщить в 4-й район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по тел.: 901-83-01, 901-83-00(ф).

Начальник 4-го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Сылко Л.В.

Диспетчер района: Рябова С.В.

Приняли:

ГКУ «ЖА В.О.»

Администрация В.О.

ДС «Теплосеть»