

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**

Шкиперский проток, д.14, к.19 т.901-83-01 факс 901-83-00

---

«04» июля 2022 г.

*Кому:*

ГКУ «ЖА Василеостровского района»

Управляющим компаниям

Потребителям по принадлежности

Администрации Василеостровского района

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 676**

В связи с технологическим нарушением на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по адресу: **В.О. ул. Наличная, д. 14** отключен обратный трубопровод Ду-125 в 12:30 час. 04.08.2022г.

До окончания ремонтных работ подача горячей воды будет осуществляться с **подающего** трубопровода.

Для возможности проведения ремонтных работ Вам необходимо **закрыть арматуру на обратном трубопроводе №2 в ТП для обеспечения работ на тепловых сетях.**

В зону работ входило: 5 зданий (в том числе 3 жилых)

Шкиперский проток, 15

Наличная ул., 10/13Б; 18; 20; 22

**из них с закрытой схемой ГВС 1 здания (1 жилое)  
по адресам с закрытой схемой ГВС будет отключено:**

**Наличная ул., 10/13Б**

Начальник 4-го эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Л.В. Сылко

Диспетчер района: Золин М.Б.

Приняли:

ГКУ «ЖА В.О.»

Администрация В.О.

ДС «Теплосеть»