

Уд. ред. В.И.
21.09.12

Письмо -
Питомцев И.Н.
По распоряжению поручена и
отчет в ГЖИ. виновник
дисциплинарные меры
им, информация мне
в 28.09.12.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

21.09.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 2234/12

20 сентября 2012 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 06/267-р от 12 сентября 2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 23; Остоумова ул., д. 10, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, КПП 780101001, ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008 г.

С участием *представителя по доверенности*
от 20.08.12 Николаева И.А.

УСТАНОВИЛ

11 сентября 2012 года в ходе проведения проверки по государственному контролю соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила) по адресам: Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 23; Остоумова ул., д. 10, специалистом 1 категории отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Приваловым С.В. выявлены следующие нарушения пунктов Правил:

Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 23

1. Выявлены механические повреждения кровельного покрытия (пробоины в рядовом покрытии) - нарушен п.4.6.3.5. Правил.
2. На л/к 2 выявлено отслоение покрытия стен - нарушен п.3.2.8. Правил.
3. Этажный щит электроснабжения по л/к 2 не закрыт на запирающее устройство (имеется свободный доступ к инженерным сетям электроснабжения здания) - нарушен п.3.2.18. Правил.
4. На л/к 1 выявлено отслоение покрытия стен - нарушен п.3.2.8. Правил.
5. Выявлены следы протечек с чердачного помещения по л/кл 1 на 5 этаже - нарушен п.3.2.8. Правил.
6. Выявлено захламление кровельного покрытия металлическим ломом - нарушен п. 4.6.1.23. Правил.

Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 10

1. На л/к 1 выявлено отслоение покрытия стен - нарушен п.3.2.8. Правил.

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложено штраф в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001
Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга



Е.И.Тратников

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

_____ / _____ / _____
Подпись Ф. И. О. Дата